



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৩১৬.২২/৩৮৩০(১)

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৪ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ৫ ৩ . ২ ২

Proprietor

Aiman Trade International

House-296, Road-13, Block-C

Baridhara R/A, Baridhara

Dhaka-1212.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান প্রসংগে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Circuit Breaker (1 Pole, 20A, 230/400V)** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস আইইসি ৬০৮৯৮:২০১৬) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারে (Apply Conventional tripping current for 60 min.) অকৃতকার্য হয়েছে:

SL. No	Product Name	L/C No & Date	B/E No & Date	Brand	Non-Conformed Parameter
1.	Circuit Breaker (1 Pole, 20A, 230/400V)	161822010271 21.04.2022	C-23084 19.07.2022	WENER	01 (One), Apply Conventional tripping current for 60 min.

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: পরীক্ষণ প্রতিবেদন।

(মোঃ রিয়াজুল হক)

উপপরিচালক (সিএম)

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ হাসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি

স্বাক্ষর