



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৪৮১১৬৬৬৫, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭০

Fax : 88-02-9131581, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website : www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.০৬২.২২/৫০৮ (১)

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৫ ৩ . ২ ০

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Ceramic Gallery

13, paribagh, Sonargaon Road

Hatirpool, Shahbag, Dhaka.

বিষয় : আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পেন হতে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস পণ্য পরীক্ষান্তে বাংলাদেশ মানের সমপর্যায়ের না হওয়ায় বিএসটিআই'র বিভাগীয় অফিস চট্টগ্রামের স্মারক নং ৩৬.০৫.২০১৫.০০৮.৮৫.১৪৯.১৯/৪৫৫; তারিখ: ০৪.০৩.২০২১ খ্রিঃ অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরবর্তীতে আমদানিকৃত উক্ত চালানের সিরামিক টাইলস পুনঃপরীক্ষণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৬.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখে আপনার ঢাকাস্থ ওয়্যারহাউস পরিদর্শনপূর্বক পুনরায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান অনুসারে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী অকৃতকার্য হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্যের নাম ও বিবরণ	: সিরামিক টাইলস
এল সি নম্বর ও তারিখ	: ৮০১২০০১০২৩৭; তাং-০১.১০.২০২০ খ্রিঃ
বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	: সি- ১১২২৬; তাং-০৩.০১.২০২১ খ্রিঃ
বিল অব ল্যাডিং নম্বর ও তারিখ	: VLC073161; তারিখ: ০৯.১১.২০২০ খ্রিঃ
আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	: ৫৭৩৫.৮৪ m ²
অকৃতকার্য প্যারামিটার	: Water absorption in percent

এমতাবস্থায়, বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস হতে সীলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উক্ত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়-বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(ইঞ্জিঃ মোঃ রহুল আমিন)
উপপরিচালক (সিএম)

সংযুক্তি : ১। পরীক্ষার প্রতিবেদন ০২ (দুই) কপি।

জানি

o/c

৩০/৪/২২

২০০