



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিএম, প্রধান কার্যালয়
www.bsti.gov.bd
মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।



নম্বর: ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৫১.০৩৯.২৪.৮৮৭

2580

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক:

স্বাধিকারী, শান্তা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ১৫৪ সুন্দরবন স্কায়ার মার্কেট (২য় তলা), বংশাল, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত সার্কিট ব্রেকার (ব্রান্ড: Super Duper; পরিমাণ: ২৩৫০ পিস) পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এলসি নং ০৪৫৪২৩০১০৬১০, তারিখ: ০৫-১১-২০২৩, বিল অব এন্ট্রি নং- সি ৩১১৩৩; তারিখ: ২৭-১১-২০২৩ খ্রিঃ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত সার্কিট ব্রেকার এর নমুনা সিল করা হয়। সিলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস আইইসি ৬০৮৯৮-১:২০১৬ অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে নমুনা/নমুনাসমূহ নিম্নবর্ণিত পরীক্ষণ প্যারামিটারে অকৃতকার্য হয়েছে (পরীক্ষণ প্রতিবেদন সংযুক্ত):

ক্রম	পণ্যের বিবরণ	অকৃতকার্য প্যারামিটার/প্যারামিটারসমূহ
০১।	সার্কিট ব্রেকার (Two Pole; Current: 40 amp, 63 amp) ব্রান্ড: Super Duper; পরিমাণ: ২৩৫০ পিস	1. Tripping Characteristic Test

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত চালান এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ছকে বর্ণিত পরিমাণ সার্কিট ব্রেকার হতে সিলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস আইইসি ৬০৮৯৮-১:২০১৬ পরীক্ষা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়-বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

০৪-০৪-২০২৪

মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী

উপপরিচালক

৫৫০৩০১১৩

নম্বর:

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল

১। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউজ, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা।